PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI
JALAN ANGSOKA NOMOR 12, DENPASAR – BALI (80239) TELEPON (0361) 221698
WEBSITE : https://balailabkes.baliprov.go.id , EMAIL : labkes@baliprov.go.id

LAPORAN HASIL UJI

LHU

I. UMUM

Nomor Sertifikat	: 25.07.06386/LHU/LABKES/VII/2025
Nomor / Kode Sampel	: 283/AL/KK
Nama Customer	: TPS 3R SUDA SITI / KANTOR DESA DAWAN KLOD
Alamat	: Desa Dawan Klod, Kec. Dawan, Kab. Klungkung
Jenis Industri / Kegiatan Usaha	: TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH
Jenis Sampel	: Air Limbah Domestik
Rentang Pengujian	: 28 Jul 2025 - 07 Aug 2025
Petugas Sampling	: PETUGAS TPS 3R
Tanggal & Jam Sampling	: 28 Jul 2025 10:00:00 WITA
Lokasi/Titik Sampling	: AIR LIMBAH SISA PEMBUANGAN LIMBAH DOMESTIK

II. HASIL PENGUJIAN

NO	PARAMETER	SATUAN	HASIL	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN / STANDAR	SPESIFIKASI METODE
FISIKA					
1	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	1.175	100	spektrofotometrik
KIMIA					
2	*pH	-	6,74	6-9	SNI 6989.11:2019
3	*BOD_5	mg/L	2.667,76	100	ApHA, 23rd Edition 2017, (Section 5210.B)
4	*COD	mg/L	9.100,0	100	SNI 6989.73:2019
5	Minyak dan Lemak	mg/L	<0,1	10	Gravimetri

Keterangan

1. **Hasil uji di atas hanya berlaku untuk sampel yang diuji.**
2. **Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 halaman.**
3. **Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali.**
4. **Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimum 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal penyerahan LHU.**
5. **Rekaman data teknis, diberikan kepada pelanggan, bila diminta oleh pelanggan secara tertulis.**
6. **Jika sampel diantar atau dikirim oleh pelanggan, maka laboratorium tidak bertanggungjawab terhadap pengambilan dan pengiriman sampel.**
7. **Parameter [*]pH BOD dan COD di Uji di UPTD Labkes.**
8. **KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN / Standar Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016.**
9. **Parameter yang bertanda bintang (*) sudah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.**

Diperiksa oleh	: NI MADE PUTRI UDAYANI
Diverifikasi oleh	: I KETUT MANDIKIN

Divalidasi oleh : dr. Ira Yunitasari Surya

Scan QR (Cek Keaslian / *Originality Check*)